

民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置项目



中标(成交)结果公告

- 一、项目编号：GSTXJ-ZC2026-03
- 二、项目名称：民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置项目
- 三、采购结果

采购包1：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
中机国际工程设计研究院有限责任公司	湖南省长沙市雨花区韶山中路18号	991,843.53元	83.18

四、主要标的信息

合同包1(民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置项目)：
货物类（中机国际工程设计研究院有限责任公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1	其他泵	民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置	详见附件	详见附件	1.00(批)	991,843.53	991,843.53

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

田应成、李睿、刘兆东、仲凯（采购人代表）、孔令江、朱安、蒋永彪（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

依据中华人民共和国国家计划委员会【计价格(2020)1980】号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知【发改价格(2011)534】号文件进行计算。



代理服务费金额：

合同包1(民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置项目)： 8000元。收取对象：中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武威民勤红沙岗能源化工工业集中区管理委员会

地址：武威市民勤县红砂岗镇

联系方式：18309358844

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃天行健工程技术有限公司

地址：甘肃省武威市凉州海藏路天一财富广场2号楼1201

联系方式：17752178232

3. 项目联系方式

项目联系人：李晓芬

电话：17752178232

甘肃天行健工程技术有限公司
2026年06月30日



开标一览表



投标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司
项目名称：民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置项目
招标文件编号：G S T X J - Z C 2 0 2 6 - 0 3
包号：001

序号	投标人名称	总价(万元)
1	中机国际工程设计研究院有限责任公司	99.184353



投标人（公章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2026年6月29日

陈蕃



- 注：
- 1.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
 - 2.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

项目名称：民勤红砂岗镇污水综合处理项目空气能供热设备购置项目

招标文件编号：G S T X J - Z C 2 0 2 6 - 0 3

包号：001

单位：万元



陈蕃

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	规格 型号	备注
1	地源(水源、气源)热泵机组	广东欧科	4	30天	14	56	EKAH500DALHWV	1.设备名称：高温空气源热泵机组(自带控制系统) 2.额定制热(7/6℃,出水80℃),制热量143kW,功率60.5kW 3.低温制热(-12/-13.5℃,出水80℃),制热量106KW,功率51.0kW 4.设计工况：一次侧供回水设计温度88℃/83℃;二次侧供回水设计温度85℃/60℃ 5.最大用电功率:78.6kW/台380V 6.成品承压缓冲水箱:有效容积2m3,自带保温 7.含附件、安装
2	一次侧定压补水装置	威海远大	1	30天	1.4	1.4	RSN600	1.立式囊式气压罐，直径600,0.5t,启停压力0.16/0.21MPa,Vzmin=0.2m3 2.电磁阀开启压力0.24MPa,安全阀开启压力0.25MPa 3.补水泵型号：0.5m3/h,H=18m,N=0.75KW/台(一用一备,事故同时起) 4.安装位置：热交换站(自带控制柜) 5.含附件、安装
3	二次侧定压补水装置DY-2	威海远大	1	30天	1.6	1.6	RSN800	1.立式囊式气压罐，直径800,1.5t,启停压力0.25/0.33MPa,Vzmin=0.5m3 2.电磁阀开启压力0.36MPa,安全阀开启压力0.39MPa 3.补水泵型号：0.5m3/h,H=28m,N=1.1KW/台(一用一备,事故同时起) 4.安装位置：热交换站(自带控制柜) 5.含附件、安装
4	二次侧采暖水循环泵RB-3.4	威海远大	2	30天	1.2	2.4	/	1.名称:二次侧采暖水循环泵 2.水量:20m3/h;扬程:30m;功率:4.0kw;转速:2900rpm;接管管径: DN100mm;工作压力: 1.0MPa; 机组效率 : 0.85; 电源V-φc-Hz: 380-3-50; 减振方式;橡胶隔振器 3.安装位置: 换热站 4.工频控制(一用一备)(自带控制柜) 5.含附件、安装



5	控制器	威海远大	2	30天	0.3	0.6	/	1.名称:温度控制器(气候补偿器)
6	传感器	威海远大	6	30天	0.5	3	/	1.名称:温度传感器
7	设备基础	/	1	/	2.660745	2.660745	/	详见分部分项工程量清单
8	电气工程	/	1	/	18.770587	18.770587	/	详见分部分项工程量清单
9	采暖工程	/	1	/	12.753021	12.753021		不含上述单列设备, 具体工作内容详见分部分项工程量清单

投标人（公章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2026年6月29日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。